



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/22-01/39

URBROJ: 2140-08/1-23-5

Krapina, 27. travnja 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 30. stavka 4., vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, OIB: 46830600751, podnesen putem opunomoćenika DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177 za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina", nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Zahvat "Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina " prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.
- III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

Obrazloženje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 05. prosinca 2022. godine zahtjev HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, OIB: 46830600751, putem opunomoćenika DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina". Uz zahtjev je dostavljeno idejno rješenje, kojeg je izradila tvrtka DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177, u studenom 2022. godine, broj projekta: IR 025/22.

Zahtjev je osnovan.

Upravni odjel je 06. prosinca 2022. godine, temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Prethodno mišljenje Ministarstva (KLASA: 352-03/22-02/1267, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 25. travnja 2023. godine) je dostavljeno, a

u njemu se navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravnog odjela je razmotrio predmetni zahtjev, svu priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Predmetnim zahvatom planirano je kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1. Planira se kabelski dalekovod položiti u iskopani rov koji najvećim dijelom prolazi koridorima postojećih prometnica, a nakon polaganja kabela, zemljишte će se dovesti u prvobitno stanje. Planirana trasa je duljine oko 1900 metara, a rov dubine 1 metar i širine 0,6 metara. Nakon spajanja kabelskog dalekovoda, postojeća zračna mreža će se demontirati. Trafostanica će biti tipska kućica tlocrtne površine 4,16 x 2,12 metara, a postavit će se na dijelu k.č.br. 13422/2, k.o. Krapina. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20001115 Strahinjčica.

Sukladno dostavljenom prethodnom mišljenju Ministarstva, te Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, na dijelu trase u duljini oko 250 metara rasprostranjen je ciljni stanišni tip 6210 Suh kontinentalni travnjaci (*Festuco-Brometalia*) (*važni lokaliteti za kaćune). Duž cijele trase staništa su uglavnom pogodna za ciljne vrste žuti mukač (*Bombina variegata*), kataks (*Eriogaster catax*) i gorski potočar (*Cordulegaster heros*). Provedbom zahvata neće doći do trajnog gubitka ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste područja ekološke mreže HR20001115 Strahinjčica. Također, obzirom da se radi o polaganju podzemnih kabela i postavljanju zatvorene trafostanice, što ne predstavljaju opasnost za ptice i manje životinje, te da se trasa rova nakon polaganja kabela vraća u prvobitno stanje, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja. Vezano uz kumulativni učinak, provedbom zahvata može se isključiti mogućnost značajnog negativnog kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s već provedenim i odobrenim zahvatima.

Obzirom na provedeni postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te analizu mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže, stoga nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka.

Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, po opunomoćeniku DRAWING d.o.o., Duga ul. 24, Vinkovci
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29, Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje