



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/26-01/17

URBROJ: 2140-08/7-26-2

Krapina, 28.05.2026.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava
„Belec“ u Gradu Zlataru

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17 i 48/26, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.1 Zahvati urbanog razvoja (sustavi javne vodoopskrbe,.. i dr.) Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

Ovlaštenik: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se u Gradu Zlataru, na dijelovima k.č. kako slijedi sve u k.o. Belec: 1223/29, 5061, 1222/6, 1181/5, 1182, 1185/4, 5057/2, 1196/6, 1199, 5052/2, 3332/2, 5051/2, 4951/1, 3333/1, 3326/1, 3325/1, 3324/1, 3334, 3322/1, 3353/1, 3320/1, 3320/2, 3320/3, 3320/4, 3320/5, 3320/6, 3320/7, 3320/8, 3387, 3392, 3419, 3421, 3420, 3417, 3418, 3416, 5044/1, 3770, 5043, 3673/2, 3673/1, 4951/4, 3756 (4951/4), 3776, 4994, 4980, 4998, 5000, 4395, 4393/1, 4396/3, 4396/4, 4399/2, 4400, 4401, 4496/2, 4496/1, 4495/3, 4495/2, 4495/1, 5022, 4605, 4603, 4602 (4602), 4601, 4607/1, 5015, 5172, 5010/1, 4741/1, koje su javni putovi, ceste ili dijelovi privatnih čestica.

Sažeti opis zahvata

Na predmetnom području, naselju Belec, postoji djelomično izgrađen sustav lokalne vodoopskrbe. Naselje se opskrbljuje vodom iz lokalnog izvorišta Belec, iz kojeg se voda distribuira do vodospreme (VS) „Juranščina“, te dalje u vodoopskrbni sustav naselja Belec. U blizini naselja Petruševac nalazi se postojeća VS „Petruševac“ iz kojeg bi se voda uz pomoć uređaja za podizanje tlaka (crpna stanica) dopremila do naselja Belec putem novoizgrađenog glavnog tlačno-opskrbnog cjevovoda. Opskrba vodom VS „Petruševac“ vrši se iz izvorišta Belečka Selnica.

Predmet planiranog zahvata je izgradnja glavnog tlačno-opskrbnog i gravitacijskih cjevovoda, dvije crpne stanice u vodospremi „Petruševac“ i u naselju Belec te uređenje izvorišta Belec. Predloženo rješenje ovim projektom povezuje dva postojeća sustava i umrežava ih u jedinstveni dvosmjerni sustav. Zbog veličine sustava te osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju, izgradnja planiranog zahvata odvijala bi se u tri faze kroz tri dionice:

Faza 1 (dionica 1) obuhvaća izgradnju crpne stanice u VS „Petruševac“, izgradnja dionice jednog glavnog tlačno-opskrbnog cjevovoda do Belca (blizina OŠ Belec) u duljini oko 2.412,55 m, s ugradnjom hidrostanice u zasunskoj komori VS „Petruševac“ i izgradnja hidrostanice Belec. Faza 2 (dionica 2) obuhvaća izgradnju dionice drugog tlačno-opskrbnog cjevovoda od kraja dionice 1 (u blizini škole) do VS „Juranščina“ (lokalni vodovod) u duljini oko 1645,00 m, izgradnja povratnog gravitacijskog voda od VS „Juranščina“ do vodomjernog okna kod škole što bi omogućilo prebacivanje vode iz VS „Petruševac“ i do VS „Juranščina“ i iz kojeg bi se osigurala vodoopskrba za školu i naselje putem postojeće mreže u naselju. Na dionici 2 je planirana i izvedba dva nadzemna hidranta. Faza 3 (dionica 3) obuhvaća uređenje izvorišta Belec izgradnja novog opskrbnog cjevovoda od sabirne komore izvorišta Belec (do VS „Juranščina“ u duljini oko 2.184,00 m, koji bi opskrbljivao VS „Juranščina“.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,
4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
6. Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
Mario Barić

