



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/26-01/17

URBROJ: 2140-08/7-26-10

Krapina, 22. srpnja 2026.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17 i 48/26), na zahtjev nositelja zahvata Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, OIB: 61979475705, zastupan po opunomoćeniku IRES EKOLOGIJA d.o.o., Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 84310268229, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat "Vodoopskrbni sustav „Belec“ u Gradu Zlataru" nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:
 1. Uspostaviti suradnju s ovlaštenicima prava lova radi pravovremenog premještanja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata (čeke, hranilišta) na druge lokacije ili nadomještanja novim te radi sigurnog odvijanja lovnogospodarskih aktivnosti.
 2. Građevinske radove izvoditi tijekom dana.
 3. Nadležnu šumariju pravodobno obavijestiti o početku radova na izgradnji planiranog zahvata te omogućiti nesmetano gospodarenje okolnim šumskim površinama.
 4. S nadležnom šumarijom utvrditi sječu stabala i uskladiti je s dinamikom građenja.
 5. Posječenu drvenu masu izvesti odmah nakon prosijecanja zaposjednute površine te uspostaviti i provoditi šumski red, zaštitu od požara i zaštitu od šumskih štetnika.
 6. Nije dozvoljeno vršiti sječu i oštećivati stabla izvan zone obuhvata zahvata.
 7. Šumsko zemljište i šume izvan obuhvata zahvata nije dozvoljeno koristiti za privremeno odlaganje građevinskog materijala kao ni za odlaganje viška materijala i otpada.
 8. Pri planiranju i organizaciji gradilišta voditi računa o protupožarnoj zaštiti, a tijekom izvođenja radova aktivno surađivati s nadležnom šumarskom službom vezano za provedbu zaštite šuma od požara.
 9. Radove polaganja cjevovoda na mjestima presijecanja korita vodnih tijela izvoditi u sušnom razdoblju, uz obvezu očuvanja postojeće geometrije korita i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova.
 10. Osigurati funkcionalnost postojećih propusta te kontinuirani protok vodotoka.
 11. Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla nađe na arheološko nalazište, obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

II. Za namjeravani zahvat "Vodoopskrbni sustav „Belec“ u Gradu Zlataru" nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok podnio je dana 22. svibnja 2026. godine putem opunomoćenika IRES EKOLOGIJA d.o.o., Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17 i 48/26, u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Vodoopskrbni sustav „Belec“ u Gradu Zlataru. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u svibnju 2026. godine po ovlašteniku IRES EKOLOGIJA d.o.o, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/38, URBROJ: 517-04-1-25-3 od 04. lipnja 2025. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mario Mesarić, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki u 2.1 Zahvati urbanog razvoja (sustavi javne vodoopskrbe,.. i dr.) Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbnog sustava Belec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava „Belec“ u Gradu Zlataru (KLASA: UP/I-351-01/26-01/17, URBROJ: 2140-08/7-26-2 od 28. svibnja 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće:

Na predmetnom području, naselju Belec, postoji djelomično izgrađen sustav lokalne vodoopskrbe. Naselje se opskrbljuje vodom iz lokalnog izvorišta Belec, iz kojeg se voda distribuira do vodospreme (VS) „Juranščina“, te dalje u vodoopskrbni sustav naselja Belec. U blizini naselja Petruševac nalazi se postojeća VS „Petruševac“ iz kojeg bi se voda uz pomoć uređaja za podizanje tlaka (crpna stanica) dopremila do naselja Belec putem novoizgrađenog glavnog tlačno-opskrbnog cjevovoda. Opskrba vodom VS „Petruševac“ vrši se iz izvorišta Belečka Selnica.

Predmet planiranog zahvata je izgradnja glavnog tlačno-opskrbnog i gravitacijskih cjevovoda, dvije crpne stanice u vodospremi „Petruševac“ i u naselju Belec te uređenje izvorišta Belec. Predloženo rješenje ovim projektom povezuje dva postojeća sustava i umrežava ih u jedinstveni dvosmjerni sustav. Zbog veličine sustava te osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju, izgradnja planiranog zahvata odvijala bi se u tri faze kroz tri dionice:

Faza 1 (dionica 1) obuhvaća izgradnju crpne stanice u VS „Petruševac“, izgradnja dionice jednog glavnog tlačno-opskrbnog cjevovoda do Belca (blizina OŠ Belec) u duljini oko 2.412,55 m, s ugradnjom hidrostanice u zasunskoj komori VS „Petruševac“ i izgradnja hidrostanice Belec. Faza 2 (dionica 2) obuhvaća izgradnju dionice drugog tlačno-opskrbnog cjevovoda od kraja dionice 1 (u blizini škole) do VS „Juranščina“ (lokalni vodovod) u duljini oko 1645,00 m, izgradnja povratnog gravitacijskog voda od VS „Juranščina“ do vodomjernog okna kod škole što bi omogućilo prebacivanje vode iz VS „Petruševac“ i do VS „Juranščina“ i iz kojeg bi se osigurala vodoopskrba za školu i naselje putem postojeće mreže u naselju. Na dionici 2 je planirana i izvedba dva nadzemna hidranta. Faza 3 (dionica 3) obuhvaća uređenje izvorišta Belec izgradnja novog opskrbnog cjevovoda od sabirne komore izvorišta Belec do VS „Juranščina“ u duljini oko 2.184,00 m, koji bi opskrbljivao VS „Juranščina“.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je dopisom (KLASA: UP/I-351-01/26-01/17, URBROJ: 2140+-08/7-26-3 od 28.05.2026. godine) pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje te je 08.07.2026. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA: 352-03/26-06/575, URBROJ: 517-08-3-1-1-26-3 od 07.07.2026. godine) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost negativnih utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za zaštitu prirode, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Hrvatskim vodama te Gradu Zlataru.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu dostavile su mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/0000208, URBROJ: 374-25-2-26-2 od 11.06.2026. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/184, URBROJ: 517-05-3-2-26-4 od 12. lipnja 2026. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je dostavilo mišljenje (KLASA: 321-03/26-01/2, URBROJ: 525-10/592-26-2 od 13.07.2026. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Grad Zlatar nisu dostavili traženo mišljenje.

Na planirani zahvat obrađen Elabortom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Ne očekuje se značajno opterećenje okoliša bukom u fazi pripreme i izgradnje zahvata uz poštivanje važećih propisa, a u fazi korištenja buka će se javljati samo uslijed rada crpnih stanica, koje se postavljaju unutar zatvorenih objekata koji su zvučno izolirani i time se ne očekuje značajnije povećanje buke. Sav otpad zbrinjavat će ovlaštene pravne osobe. S obzirom na to da se prvenstveno radi o podzemnoj infrastrukturi, utjecaji na kvalitetu zraka u fazi korištenja se ne očekuju. Procjena emisija za planirani zahvat iznosi 14,4 t CO₂e/god (potrošnja struje za crpne stanice), što se smatra neznatnim pa je zahvat klimatski neutralan. Ranjivost na poplave i šumske požare spriječiti će se tehničkim rješenjima i mjerama zaštite. Budući da je ovim područjem već proveden postojeći cjevovod lokalnog sustava vodoopskrbe, ne očekuje se da će novo polaganje trase cjevovoda planiranog zahvata bez značajnog proširenja radnog obuhvata dovesti do značajnih posljedica za okolne speleološke objekte. Zbog malog obuhvata i rubnog karaktera zahvata neće doći do značajnije fragmentacije poljoprivrednih površina. Trasa se većim dijelom pruža uz postojeću prometnicu (gdje je vegetacija već uklonjena) te je Idejnim projektom predviđeno minimalno skidanje vegetacije samo unutar građevinskog područja, utjecaj na pojavu padinskih i erozijskih procesa procjenjuje se kao zanemariv, neposredan i srednjoročan na izravnom području zahvata. Trasa cjevovoda na Dionici 1 presijeca vodno tijelo CSR00248_000000 Selnica na lokaciji u km 0+711,00, zatim presijeca vodno tijelo CSR00014_043608 Krapina na Dionici 1 u km 1+539,00 i 2+100,00 te na Dionici 3 u km 2+006,00, 2+030,00 i 2+166,05. Moguća privremena zamućenja i narušavanja geometrije korita ublažit će se izvođenjem radova tijekom sušnog razdoblja, polaganjem na minimalnu dubinu od 130 cm te očuvanjem funkcionalnosti propusta na Dionici 3, uz povratak u prvobitno stanje. Utjecaj na količinsko stanje podzemnih voda je zanemariv. Oko 70% cjevovoda polaže se u postojeće prometnice, a vodospreme Petruševac i Juranščina te hidrostanica Belec su na već izgrađenom terenu. Preostalih 1818 m cjevovoda (uz radni pojas od 4 m sa svake strane) privremeno ili trajno zauzima 0,17 ha hrastovo-grabovih šuma, 0,06 ha ostalih šuma i 0,01 ha voćnjaka, što čini tek 0,03% šuma šireg područja. Uska trasa omogućit će prirodno zatvaranje krošanja, pa je degradacija šumskih rubova zanemariva. Oko 40% cjevovoda i vodosprema Juranščina nalaze se unutar Parka prirode Zagorske gore. Unutar privatnih šuma GJ Belec (odsjeci 24a i 24b) u širini od 4 m iskrčit će se ukupno 0,13 ha šume, ali će se sklop krošanja naknadno zatvoriti. Utjecaj prašine na floru, rizik za strogo zaštićenu vrstu *Adonis aestivalis* te potencijalno stradavanje slabije pokretne faune (gmazovi i vodozemci) ocijenjeni su kao zanemarivi zbog kratkotrajnosti radova i male površine obuhvata. Privremeni utjecaj na 4 vodotoka (3 povremena, 1 stalni) bit će kratkotrajan i umjereno negativan. Završetkom izgradnje i stavljanjem sustava u funkciju očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo kroz poboljšanje sigurnosti i pouzdanosti vodoopskrbe. Planirani zahvat djelomično (dionica 3) se nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25): Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000371 Vršni dio Ivančice. Oko 150 m trase planiranog cjevovoda nalazi se u predmetnom PPOVS-u, dok se još oko 400 m trase nalazi neposredno uz njega. U Elabortu, poglavlju 4.12 *Ekološka mreža*, vezano uz moguće utjecaje planiranog zahvata na ciljeve očuvanja PPOVS HR2000371 Vršni dio Ivančice, navodi se da će cjevovod unutar i uz područje ekološke mreže biti u potpunosti postavljan u postojeće prometnice,

zbog čega se utjecaj gubitka ciljnih stanišnih tipova te staništa pogodnih za ciljne vrste može isključiti. Također je navedeno da cjevovod unutar PPOVS-a prelazi preko jednog stalnog vodotoka te da je tijekom izgradnje zahvata moguće njegovo privremeno zamućenje i zatrpavanje, čime će doći do degradacije vodenih staništa, bitnih za ciljne vrste žuti mukač (*Bombina variegata*) i gorski potočar (*Cordulegaster heros*), no da je utjecaj zamućenja i zatrpavanja ograničen na period izvođenja radova i neposredno nakon njih te da se procjenjuje umjereno negativnim. U poglavlju 4.9 *Vode* navedeno je da je predviđeno polaganje cjevovoda u rov na minimalnoj dubini od 130 cm sa zatrpavanjem rova, pri čemu treba uzeti u obzir korita vodnih tijela na lokacijama presijecanja te se predlaže mjera izvođenja radova tijekom sušnog razdoblja uz osiguravanje postojećeg stanja korita i protoka. Također je u poglavlju 4.9 *Vode* navedeno da što se tiče lokacija presijecanja na dionici 3, koja se nalazi unutar područja ekološke mreže, cjevovod se polaže unutar postojećeg puta.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNIK

Mario Barić

DOSTAVITI:

1. Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, putem opunomoćenika IRES EKOLOGIJA d.o.o., Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

